

РАССМОТРЕНО  
на заседании педагогического  
совета  
от 02.02.2024 № 03

УТВЕРЖДЕНО  
приказом директора КГБ ПОУ  
«ПМК»  
от 07.02.2024 № 06

## **ИНСТРУКЦИЯ**

**о мерах пожарной безопасности на территории, в зданиях и помещениях  
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного  
учреждения «Приморский многопрофильный колледж»**

### **1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1 Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми работниками образовательного учреждения (далее - КГБ ПОУ «ПМК») и обучающимися.

1.2 Работники КГБ ПОУ «ПМК» допускаются к работе только после обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа, а ответственных за противопожарное состояние с прохождением пожарно-технического минимума.

1.3 Со всеми работниками, вновь принятыми на работу, а также с обучающимися (с иными категориями работников (граждан) по решению директора КГБ ПОУ «ПМК») проводится вводный противопожарный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.

1.4 При изменении специфики работы проводится внеплановый инструктаж в соответствии с порядком, установленным директором колледжа.

1.5 Вводный и первичный противопожарные инструктажи проводятся в установленные сроки и регистрируются в журнале регистрации вводного противопожарного инструктажа и журнале регистрации первичного противопожарного инструктажа.

1.6 Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1.7 Контроль над соблюдением требований настоящей инструкции возлагается на заместителя директора по общим вопросам.

### **2 СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ, ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ, ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ**

2.1 Территории учебных корпусов необходимо содержать в чистоте:

- отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует
- регулярно убирать и вывозить;

- дороги, проезды и подъезды к пожарным водо источникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда;
- разведение костров, сжигание мусора на территории учебного корпуса не допускается;
- все проходы, эвакуационные пути и выходы из здания должны быть свободными, здание учебного корпуса должно быть обеспечено светящимися указателями "Выход", табличками пути следования при эвакуации, планами эвакуации в доступных для обозрения местах, табличками с телефонами вызова экстренных служб;
- ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в учебном корпусе с массовым пребыванием людей на путях эвакуации должны надёжно крепиться к полу;
- запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации;
- запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональными назначениями и предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

### **3 РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕСТ ДЛЯ КУРЕНИЯ**

3.1 Курить в помещениях и на территории КГБ ПОУ «ПМК» категорически запрещено.

3.2 Разводить открытый огонь на территории запрещено.

### **4 В ПОМЕЩЕНИЯ УЧЕБНОГО КОРПУСА УСТАНОВЛИВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЕДИНОВРЕМЕННОМУ КОЛИЧЕСТВУ ПРЕБЫВАЮЩИХ ЛЮДЕЙ:**

- Учебные кабинеты — от 12 до 35 человек.
- Рекреации I и II этажей — 320 человек.
- Спортивный зал – от 25 до 120 человек.

### **5 ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОГНЕВЫХ РАБОТ НЕОБХОДИМО:**

5.1 перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;

5.2 обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, ящиком с песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами, ведром с водой);

5.3 плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна;

5.4 осуществлять контроль за состоянием парагазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне:

5.5 прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).

5.6 При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и освобождать от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью стравливать. По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать в специально отведенные помещения (места).

## **6 ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОГНЕВЫХ РАБОТ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

6.1 приступать к работе при неисправной аппаратуре;

6.2 производить огневые работы на свежоокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;

6.3 использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

## **7 В ЗДАНИИ УЧЕБНОГО КОРПУСА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

– производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;

– в учебных кабинетах увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектом, по которому построено здание, число парт (столов);

– использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т. п.) горючие материалы;

– устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием людей, а также лестничных клеток,

– коридоров, холлов и вестибюлей;

– снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;

– забивать двери эвакуационных выходов, загромождать эвакуационные пути и выходы мебелью, оборудованием и др.;

– применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;

– устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях

– эвакуации;

– проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в здании при наличии в них людей;

– обёртывать электрические лампы бумагой, материей и другими

– горючим материалами;

- применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;
- производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию; производить отопление труб систем отопления, водоснабжения, канализации и г. п. с применением открытого огня;
- хранить и применять в зданиях и помещениях взрывчатые вещества, пиротехнические устройства, товары в аэрозольной упаковке и другие взрывоопасные вещества и материалы;
- оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы.

## **8 ПОРЯДОК ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЙ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТЫ**

8.1 В помещениях учебного корпуса необходимо соблюдать установленный порядок осмотра и закрытия помещений.

8.2 Работник, ответственный за противопожарную безопасность помещения после окончания рабочего дня обязан:

- осмотреть помещение и убедиться в отсутствии возможных причин возникновения пожара;
- обесточить все электропотребители, за исключением работающих круглосуточно и дежурного освещения;
- проверить закрытие окон и форточек;
- закрыть помещение, ключи сдать на пост охраны, расписаться в журнале учета выдачи и возврата ключей.

Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены проверяющим, последний обязан немедленно сообщить заместителю директора по общим вопросам для принятия соответствующих мер.

Неисправные электросети и электрооборудование должны быть немедленно отключены до приведения их в пожаробезопасное состояние.

8.3 Ответственный за противопожарное состояние по окончании рабочего дня осуществляет обход здания учебного корпуса, проверяет работу электропотребителей, состояние помещений, проводит осмотр входных дверей и эвакуационных выходов, проверяет журнал учета выдачи и возврата ключей, делает соответствующую запись в журнале приёма и сдачи дежурств о результатах осмотра помещений.

8.4 При обнаружении неисправностей и (или) аварийной ситуации работники и преподаватели учебного корпуса обязаны поставить в известность администрацию колледжа, обеспечить отсутствие обучающихся в аварийном помещении.

## **9 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА**

9.1 При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) работникам предприятия необходимо:

а) немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «112» или «01» - сообщив при этом адрес организации, наименование организации, место возникновения пожара, фамилию, телефон;

б) принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии;

в) сообщить непосредственному начальнику, оповестить дежурную службу предприятия;

г) организованно покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации при пожаре, закрыть за собой окна и двери;

д) выполнять команды по эвакуации, поступающие от руководителя структурного подразделения и по системе оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

9.2 При срабатывании системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации при пожаре, закрыть за собой окна и двери.

9.3 Дежурный персонал при срабатывании автоматической пожарной сигнализации, обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении, обязан:

а) осмотреть место возможного возгорания на наличие признаков пожара и его дислокации;

б) убедившись в пожаре, немедленно сообщить об этом по телефону 112 или 01 в пожарную охрану сообщив при этом адрес организации, наименование организации, место возникновения пожара, фамилию, телефон;

в) проверить включение системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

г) открыть все имеющиеся в здании двери эвакуационных выходов;

д) во время эвакуации оказывать помощь эвакуируемым, указывать наиболее безопасные маршруты эвакуации;

е) прекратить доступ людей в здание;

ж) организовать встречу подразделений пожарной охраны и обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара.